



# 检 验 报 告

报告编号 2013(G)12042

样品名称 PE 油管

委托单位 北京市优捷特石油设备科技有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心



## 注 意 事 项

1. 本报告无“测试专用章”及“骑缝章”无效。
2. 本报告无审核、批准人签字无效。
3. 本报告页数不全或经涂改无效。
4. 本报告仅对来样负责,未经确认的委托方信息本中心不负责核实。
5. 对本报告若有异议应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期不予受理。
6. 未经本中心书面批准,不准复制本报告(完全复制除外)。



2012000585E

# 国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)



检测  
CNAS L1049

地址: 北京市北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南) 邮编: 100013  
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479

网址: www.plastic-test.net  
传真: (010) 59202784

## 检 验 报 告

报告编号: 2013(G)12042

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京市优捷特石油设备科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	NUPIGECO S.P.A	生产日期	/
样品名称	PE 油管	注册商标	SMARTFLEX
样品规格	Ø63	样品外观	外黑内绿
抽样基数	/	样品编号	/
抽样数量	/	产品批号	/
封样地点	/	委托日期	2012.11.19
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	<p>所检管材根据委托单位要求的检验项目, 并按照欧洲标准 EN 14125: 2004 (包括 amendment No.1 A1:2006) “加油站埋地安装用热塑性塑料和柔性金属管道” 进行检验, 所检结果详见第 2 页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2013 年 12 月 03 日</p>		
备 注	/		

批准: 李峰

审核: 孙佳文





2012000585E

# 国家化学建筑材料测试中心

## (材料测试部)



检测  
CNAS L1049

地址: 北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013  
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479

网址: www.plastic-test.net  
传真: (010) 59202784

# 检 验 报 告

报告编号: 2013(G)12042

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
1	燃料兼容性试验 7.2.8	50°C, 燃料2, 浸泡30天 无明显破坏或鼓起	通过	合格
		A型: 23°C, 5.0bar, 5min 无渗漏	通过	合格
		C1型: 23°C, 1.5bar, 5min 无渗漏	通过	合格
		A型: 23°C, -0.9bar, 5min 无塌陷	通过	合格
2	渗透率 (A型), $g \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$ 7.2.9	0~0.2 (燃料1)	通过	合格
		0~0.2 (燃料2)	通过	合格
3	膨胀率 (A型), % 7.2.10	$\leq 0.2$ (燃料2)	通过	合格

(以下空白)



材料测试部  
测试专用章

主检: 武志军 李玉娥 郑迎雷

# 本 页 无 正 文



地 址:北京市北三环东路14号北京化工  
研究院(和平东桥向东 200 米路南)

邮政编码:100013

网址: [www.plastic-test.net](http://www.plastic-test.net)

邮箱: [plastic-test@brici.ac.cn](mailto:plastic-test@brici.ac.cn)

电话:(010)64208747、64200694

(010)59202580、59202436

(010)59202479、59202484

传真:(010)59202784、84290301

(010)59202485、64224642